

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

С 1 января по 9 февраля 2025 года на территории Северо-Байкальского района зарегистрировано - **6** пожара, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров по району уменьшилось на 25% (АППГ-8), погибших –нет (АППГ-1), и травмированных –нет (АППГ-1).

За прошедшую неделю на территории Северо-Байкальского района зарегистрировано – **2** пожара в п. Новый-Уоян.

08.02.2025 г. п. Новы-Уоян ул. Ленинградская, произошло возгорание мусора. На момент прибытия первого подразделения, горел мусор на площади 1 кв. м.
Причина пожара – прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем.

09.02.2025 г. п. Новы-Уоян ул. Первопроходцев, произошло возгорание крыши котельной жилого дома. На момент прибытия первого подразделения, горела крыша котельной. В результате пожара выгорела крыша котельной на площади 4 кв. м.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.
- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.
- Перекаливать печи.
- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Первое, что необходимо сделать при обнаружении пожара, это позвонить в пожарную охрану по телефону **01**, с мобильного **101, 112** и сообщить, что и где горит, назвать точный адрес.

Начальник 20-го Северобайкальского ОГПС РБ



С.Н. Понушков

Исп. О.И. Кибякова
Тел (8301-30) 47-739.